



Model name TT34TP81-1232IAWT

Nivo zvuka (unutrašnjost)	50	dB(A)
Nivo zvuka (spoljašnjost)	60	dB(A)

Vrsta gasa R32	GWP	675
----------------	-----	-----

Ispuštanje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladno sredstvo sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) manje doprinosi globalnom zagrevanju od rashladnog sredstva sa višim GWP-om, ako dospe u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tečnost sa GWP-om jednakim 675. To znači da bi, ako bi 1 kg ove rashladne tečnosti dospeo u atmosferu, uticaj na globalno zagrevanje bio 675 puta veći nego 1 kg CO₂ tokom perioda od 100 godina. Nikada ne pokušavajte sami da dirate rashladni sistem niti da rastavljate uređaj — uvek se obratite stručnom licu.

Režim Hlađenja

SEER	6.1
Energetska klasa	A++
Projektno opterećenje (Pdesignc)	3.4 kW
Potrošnja energije	195 kWh godišnje, na osnovu rezultata standardnog testa

Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i uslova okoline u kojima je postavljen.

Režim grejanja (Prosečno)

SCOP	4.0
Klasa energetske efikasnosti	A+
Projektno opterećenje (Pdesignh)	2.4 kW
Nominalni kapacitet	2.2 kW
Kapacitet dodatnog grejanja	0.2 kW
Potrošnja energije	840 kWh godišnje, na osnovu rezultata standardnog testa

Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i uslova okoline u kojima je postavljen.

Režim grejanja (Toplija klima) Opcionalno

SCOP	5.1
Klasa energetske efikasnosti	A+++
Projektno opterećenje (Pdesignh)	2.6 kW
Nominalni kapacitet	2.6 kW
Kapacitet dodatnog grejanja	0.0 kW
Potrošnja energije	714 kWh godišnje, na osnovu rezultata standardnog testa

Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i uslova okoline u kojima je postavljen.

Režim grejanja (Hladna klima) Opcionalno

SCOP	-
Klasa energetske efikasnosti	-
Projektno opterećenje (Pdesignh)	- kW
Nominalni kapacitet	- kW
Kapacitet dodatnog grejanja	- kW
Potrošnja energije	- kWh godišnje, na osnovu rezultata standardnog testa

Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i uslova okoline u kojima je postavljen.